

出 廠 證 明 書

品名/型號： 住宅用火災警報器- ☐ YDS-H01(偵煙) ☐ YDS-H02(偵煙) ☐ YDT-H01(定溫) ☐ YDT-H02(定溫) ☐ YDS-H03(偵煙) 緊急照明燈- ☐ YLE-01 ☐ YLE-01A ☐ YLE-01B ☐ YLE-01D ☐ YLE-01E		使用單位：_____ 使用地址：_____ 製造日期：_____ 數 量：_____只	
製 造 商	消防安全設備有限公司  (未經本公司加蓋大小印章者，概向無效)		經 銷 商

- 注意事項：1. 平時須注意設備有無遭受人為破壞。
 2. 警報器每月至少測試一次，並保持防蟲網與外觀上的清潔。
 3. 請詳閱使用說明書。

消防機具器材及設備型式認可書

範本

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：消防安全設備有限公司

(二)統一編號：

(三)負責人：

(四)所在地：高雄市

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自104年9月23日起至109年9月22日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A104006	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	TYT	產地	國產
型號	YDS-H02	型式種類	光電式
電源供應方式	電池內置型	感度種類	2種
額定電壓	3 Vdc	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	☒ 有 ☐ 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0-50
防腐蝕性能	☐ 有 ☒ 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。附屬功能		
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR123A/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-R/3Vdc 安迪富/鋰電池/CR123A/3Vdc		

七、注意事項：

(一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會

消防安全設備有限公司

範本

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：鍾美玲
電話：(03)3222550#214
傳真：(03)3225880
電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：消防安全設備有限公司

發文日期：中華民國106年2月9日

發文字號：106消設字第1060366號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無

主旨：貴公司所報「住宅用火災警報器」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：RD
2. 申請日期：106年1月18日
3. 受理編號：B106-0473
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	種類	數量	認可標示號碼
1	RD-A104006	YDS-H02	光電式(2種) (內置電池型)	3,000	106A19001-106A22000

二、本會依據內政部函頒「住宅用火災警報器認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：消防安全設備有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

